



Rancagua, miércoles, 29 de mayo de 2024

INFORME INSPECCION Y REPARACION DE FUGA GAS

DIRECCION: ACEVEDO 265 RANCAGUA

At: Señores FUNDACION EDUCACIONAL NIÑO JESUS DE PRAGA

Diagnostico:

Se realizaron prueba de hermticidad y deteccion de fugas, en ausencia de estudiantes y docoententes para verificar el correcto funcionamiento del suministro de gas del establecimiento

Solucion:

Se corrigen leve fuga de la red de gas estufa y se confirma hermeticidad de la red realizando nuevamente prueba de hermeticidad.

ATTE.

CAMILO CANALES G.
INSTALADOR AUTORIZADO SEC
CEL. +56 9 84187719
contacto@amulenservicios.cl

